



2' 镀锌管，通入磅房，严禁水进入管内，管内预留一根铁丝，以便穿线，无直弯

**技术要求：**

1. 图中标高以毫米为单位，
2. 地基承受力不得小于200KN/平方米。
3. 用户应当根据土地土壤的耐压力，水位等情况加固。
4. 各项埋承重板的标高应保持在同一平面，误差不得大于±3mm。  
各项埋承重板的中心相对误差(前后，左右，对角)不得大于±5mm。
5. 混凝土为C30

|     |                     |     |    |                |
|-----|---------------------|-----|----|----------------|
| 设计: | 日期:                 | 姓名: | 单节 | 上海志荣           |
| 审核: |                     | 节数: |    |                |
| 复审: | 2. 5x5M基础图剪切梁式(无基坑) |     |    | 名称:            |
|     |                     |     |    | 编号: ZR250520-2 |